



Comune di Casale sul Sile
Provincia di Treviso

Casale sul Sile, 16 gennaio 2018

AVVISO PUBBLICO

Criticità impianto di pubblica illuminazione a Lughignano

Premesso che a decorrere dallo scorso mese di dicembre 2017 si sono manifestate problematiche all'impianto di pubblica illuminazione a Lughignano nel tratto "nord" di via Nuova Trevigiana verso Casier, dovute alla vetustà della linea di alimentazione;

La ditta incaricata della manutenzione della rete di pubblica illuminazione sul territorio comunale ha effettuato vari sopralluoghi ed interventi nel tentativo di ripristinare il servizio sul tratto in questione, ma con esito negativo a motivo delle carenze strutturali rilevate (obsolescenza dei giunti sulla linea, presenza di apparati radicali delle alberature stradali che hanno deformato i cavidotti, ...), che sono tali da rendere insufficienti interventi di sola manutenzione e dovendosi piuttosto procedere ad un intervento strutturale e complessivo per il tratto di linea in questione;

Per motivi di sicurezza e per consentire la prosecuzione del servizio nei limitrofi tratti stradali serviti dalla pubblica illuminazione si è reso necessario isolare il tratto di impianto lungo via Nuova Trevigiana, compreso tra via Isonzo e via Vecchia Trevigiana, e di quanto eseguito si ritiene di fornire opportuna informazione alla cittadinanza, e pertanto

SI COMUNICA

che, in via d'urgenza, è stato isolato e disattivato il tratto di linea della pubblica illuminazione che insiste sulla SP67 (via Nuova Trevigiana) dopo via Isonzo in zona Lughignano.

Il Sindaco
Stefano Giuliato